

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (平成 22年 9月度)

対象期間:平成 22年 9月 1日 ~ 平成 22年 9月 30日

埋立産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3 7イ]

| 種 類                   |                       | 数量(単位)        |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 一<br>般<br>廃<br>棄<br>物 | 焼却灰                   | 2533.99 (t/月) |
|                       | ごみ                    | 1455.80 (t/月) |
|                       | 特定一般廃棄物(焼却灰)          | (t/月)         |
|                       | 特定一般廃棄物(ごみ)           | (t/月)         |
|                       | 一般廃棄物 小計              | 3989.79 (t/月) |
| 産<br>業<br>廃<br>棄<br>物 | 燃え殻                   | 876.67 (t/月)  |
|                       | 汚泥                    | 529.83 (t/月)  |
|                       | 廃プラスチック               | 321.05 (t/月)  |
|                       | 廃プラスチック(非飛散性)         | (t/月)         |
|                       | 紙くず                   | (t/月)         |
|                       | 木くず                   | (t/月)         |
|                       | 繊維くず                  | (t/月)         |
|                       | 動植物性残さ                | (t/月)         |
|                       | 金属くず                  | 5.66 (t/月)    |
|                       | ガラス陶磁器くず              | 1091.85 (t/月) |
|                       | ガラス陶磁器くず(非飛散性)        | 10.41 (t/月)   |
|                       | 鋳さい                   | 1881.09 (t/月) |
|                       | がれき類                  | 110.83 (t/月)  |
|                       | がれき類(非飛散性)            | 63.26 (t/月)   |
|                       | 動物の死体                 | (t/月)         |
|                       | ばいじん                  | 43.14 (t/月)   |
|                       | 処分するために処理したもの(13号廃棄物) | (t/月)         |
|                       | 廃石綿等(特別管理廃棄物)         | 122.39 (t/月)  |
|                       | 特定産業廃棄物(燃え殻)          | (t/月)         |
|                       | 特定産業廃棄物(汚泥)           | (t/月)         |
|                       | 特定産業廃棄物(ばいじん)         | (t/月)         |
|                       | 産業廃棄物 小計              | 5056.18 (t/月) |
| 合 計                   |                       | 9045.97 (t/月) |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の3 7ニ及びホ]

| 地下水等                                |            | 放流水       |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| 採取日                                 | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日  |
| 採取場所                                | 下部調整池脇自噴井戸 | シート下ドレーン水 |
| 分析結果が得られた日                          | 平成 年 月 日   | 平成 年 月 日  |
| 分析結果                                | 計量証明の添付    | 計量証明の添付   |
| 異常の有無                               | 有 ・ 無      | 有 ・ 無     |
| 必要な処置を講じた年月日とその内容(異常が認められた場合記入すること) |            |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規12条の7の3 7ニ及びホ]

| 地下水等                                |               | 放流水           |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 採取場所                                | 下部調整池脇自噴井戸    | シート下ドレーン水     |
| 採取日                                 | 平成 22年 9月 22日 | 平成 22年 9月 22日 |
| 分析結果が得られた日                          | 平成 22年 9月 30日 | 平成 22年 9月 30日 |
| 電気伝導率                               | 68.5 ms/m     | 60.9 ms/m     |
| 塩化物イオン濃度                            | 47.0 ppm      | 3.1 ppm       |
| 水素イオン濃度                             |               | 7.74 pH       |
| 生物化学的酸素要求量                          |               | 0.5未満 ppm     |
| 化学的酸素要求量                            |               | 2.1 ppm       |
| 浮遊物質量                               |               | 1未満 ppm       |
| 窒素含有量                               |               | 0.2 ppm       |
| 異常の有無                               | 有 ・ (無)       | 有 ・ (無)       |
| 必要な措置を講じた日付けとその内容(異常が認められた場合記入すること) |               |               |

残余の埋立容量測定「規12条の7の3 7

|            |           |
|------------|-----------|
| 計測日        | 残余容量(m³)  |
| 平成22年9月30日 | 1,093,285 |

施設の点検「規12条の7の3 7ロ、ハ、ヘ及びト」

| 擁壁等                                   | 遮水工           | 調整池           | 浸出水処理設備       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 点検日                                   | 平成 22年 9月 22日 | 平成 22年 9月 22日 | 平成 22年 9月 22日 |
| 異常の有無                                 | 有 ・ (無)       | 有 ・ (無)       | 有 ・ (無)       |
| 必要な措置が講じた年月日とその内容(異常が認められた場合のみ記入すること) | 平成 年 月 日      | 平成 年 月 日      | 平成 年 月 日      |

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置している。