

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (2021年6月度)

対象期間: 2021年 6月 1日 ~ 2021年 6月 30日

埋立廃棄物の種類及び数量[一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ]

種 類		数量(単位)
一般廃棄物	焼却灰	2,050.970 (t/月)
	ごみ	839.330 (t/月)
	特定一般廃棄物(焼却灰)	54.510 (t/月)
	特定一般廃棄物(ばいじん)	2,325.350 (t/月)
	一般廃棄物 小計	5,270.160 (t/月)
産業廃棄物	燃え殻	480.930 (t/月)
	汚泥	659.880 (t/月)
	廃プラスチック	867.970 (t/月)
	廃プラスチック(非飛散性)	(t/月)
	紙くず	(t/月)
	木くず	5.090 (t/月)
	繊維くず	(t/月)
	動植物性残さ	(t/月)
	金属くず	6.460 (t/月)
	金属くず(非飛散性)	0.030 (t/月)
	ガラス陶磁器くず	2,220.390 (t/月)
	ガラス陶磁器くず(非飛散性)	0.080 (t/月)
	ガラス陶磁器くず(水銀使用製品)	(t/月)
	鋳さい	37.290 (t/月)
	がれき類	831.480 (t/月)
	がれき類(非飛散性)	(t/月)
	動物の死体	(t/月)
	ばいじん	1,412.060 (t/月)
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)	(t/月)
	廃石綿等(特別管理廃棄物)	(t/月)
特定産業廃棄物(燃え殻)	(t/月)	
特定産業廃棄物(ばいじん)	8.190 (t/月)	
産業廃棄物 小計	6,529.850 (t/月)	
合 計	11,800.010 (t/月)	

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

採取場所	地下水等		放流水
	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
採取日	2021年 6月 2日	2021年 6月 2日	2021年 6月 2日
分析結果が得られた日	2021年 6月 11日	2021年 6月 11日	2021年 6月 11日
電気伝導率	98.9 ms/m	109.7 ms/m	
塩化物イオン濃度	72.0 ppm	77.0 ppm	
水素イオン濃度			7.31 pH
生物化学的酸素要求量			0.5未満 ppm
化学的酸素要求量			5.8 ppm
浮遊物質			4 ppm
窒素含有量			4 ppm
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた日付けとその内容(異常が認められた場合記入すること)			

残余の埋立容量(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号リ、産廃:規第12条の7の2 8号リ]

計測日	残余容量(m ³)
2021年 6月 30日	2,031,365.9

施設の点検[一般:規第4条の5の2 4号ロ、ハ、ヘ及びト、産廃:規第12条の7の2 8号ロ、ハ、ヘ及びト]

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
	2021年 6月 28日	2021年 6月 28日	2021年 6月 28日	2021年 6月 28日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置が講じた年月日とその内容(異常が認められた場合のみ記入すること)	20年 月 日	20年 月 日	20年 月 日	20年 月 日

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置してい[一般:規第4条の5の2 4号チ、産廃:規第12条の7の2 8号チ]

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

採取日	地下水等		放流水
	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
採取場所	20年 月 日	20年 月 日	20年 月 日
分析結果が得られた日	20年 月 日	20年 月 日	20年 月 日
分析結果	計量証明の添付	計量証明の添付	計量証明の添付
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な処置を講じた年月日とその内容(異常が認められた場合記入すること)			