

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] ( 2022年8月度 )

対象期間: 2022年 8月 1日 ~ 2022年 8月 31日

埋立廃棄物の種類及び数量[一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ]

種 類		数量(単位)	
一般廃棄物	焼却灰	3,329.010	( t /月)
	ごみ	619.110	( t /月)
	特定一般廃棄物(焼却灰)	41.560	( t /月)
	特定一般廃棄物(ばいじん)	2,772.370	( t /月)
	一般廃棄物 小計	6,762.050	( t /月)
産業廃棄物	燃え殻	364.990	( t /月)
	汚泥	493.130	( t /月)
	廃プラスチック	656.570	( t /月)
	廃プラスチック(非飛散性)	0.130	( t /月)
	紙くず		( t /月)
	木くず	1.130	( t /月)
	繊維くず		( t /月)
	動植物性残さ		( t /月)
	金属くず	3.070	( t /月)
	金属くず(非飛散性)		( t /月)
	ガラス陶磁器くず	1,473.700	( t /月)
	ガラス陶磁器くず(非飛散性)	1.210	( t /月)
	ガラス陶磁器くず(水銀使用製品)		( t /月)
	鋳さい	31.170	( t /月)
	がれき類	884.700	( t /月)
	がれき類(非飛散性)	1.240	( t /月)
	動物の死体		( t /月)
	ばいじん	380.860	( t /月)
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)		( t /月)
	廃石綿等(特別管理廃棄物)		( t /月)
特定産業廃棄物(燃え殻)		( t /月)	
特定産業廃棄物(ばいじん)	12.470	( t /月)	
産業廃棄物 小計	4,304.370	( t /月)	
合 計		11,066.420	( t /月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

採取場所	地下水等		放流水
	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
採取日	2022年8月3日	2022年8月3日	2022年8月3日
分析結果が得られた日	2022年8月17日	2022年8月17日	2022年8月17日
電気伝導率	96.5 ms/m	104.2 ms/m	
塩化物イオン濃度	71.0 ppm	72.0 ppm	
水素イオン濃度			7.42 pH
生物学的酸素要求量			0.5未満 ppm
化学的酸素要求量			5.7 ppm
浮遊物質量			1未満 ppm
窒素含有量			7 ppm
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた日付けとその内容(異常が認められた場合記入すること)			

残余の埋立容量(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号リ、産廃:規第12条の7の2 8号リ]

計測日	残余容量(m <sup>3</sup> )
2022年 6月 30日	2,096,010.3

施設の点検[一般:規第4条の5の2 4号ロ、ハ、ヘ及びト、産廃:規第12条の7の2 8号ロ、ハ、ヘ及びト]

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
	2022年8月29日	2022年8月29日	2022年8月29日	2022年8月29日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置が講じた年月日とその内容(異常が認められた場合のみ記入すること)	20年 月 日	20年 月 日	20年 月 日	20年 月 日

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置している。 [一般:規第4条の5の2 4号チ、産廃:規第12条の7の2 8号チ]

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

採取日	地下水等		放流水
	20年 月 日	20年 月 日	20年 月 日
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
分析結果が得られた日	20年 月 日	20年 月 日	20年 月 日
分析結果	計量証明の添付	計量証明の添付	計量証明の添付
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な処置を講じた年月日とその内容(異常が認められた場合記入すること)			