

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (2025年6月度)

対象期間: 2025 年 6 月 1 日 ~ 2025 年 6 月 30 日

埋立廃棄物の種類及び数量[一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ]

種 類		数量(単位)	
一 般 廃 棄 物	焼却灰	3,921.830	(t /月)
	ごみ	561.540	(t /月)
	特定一般廃棄物(焼却灰)	693.360	(t /月)
	特定一般廃棄物(ばいじん)	855.340	(t /月)
	一般廃棄物 小計	6,032.070	(t /月)
産 業 廃 棄 物	燃え殻	258.920	(t /月)
	汚泥	432.620	(t /月)
	廃プラスチック	553.150	(t /月)
	廃プラスチック(非飛散性)	-	(t /月)
	紙くず	-	(t /月)
	木くず	9.340	(t /月)
	繊維くず	-	(t /月)
	動植物性残さ	-	(t /月)
	金属くず	7.790	(t /月)
	金属くず(非飛散性)	-	(t /月)
	ガラス陶磁器くず	1,257.890	(t /月)
	ガラス陶磁器くず(非飛散性)	-	(t /月)
	ガラス陶磁器くず(水銀使用製品)	-	(t /月)
	鋳さい	57.370	(t /月)
	がれき類	763.780	(t /月)
	がれき類(非飛散性)	-	(t /月)
	動物の死体	-	(t /月)
	ばいじん	831.350	(t /月)
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)	-	(t /月)
	廃石綿等(特別管理廃棄物)	-	(t /月)
	特定産業廃棄物(燃え殻)	-	(t /月)
	特定産業廃棄物(ばいじん)	-	(t /月)
産業廃棄物 小計		4,172.210	(t /月)
合 計		10,204.280	(t /月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
分析結果が得られた日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
分析結果	計量証明の添付	計量証明の添付	計量証明の添付
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な処置を講じた年月日とその内容(異常が認められた場合記入すること)			

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
採取日	2025年6月11日	2025年6月11日	2025年6月11日
分析結果が得られた日	2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日
電気伝導率	104.1 ms/m	114.7 ms/m	
塩化物イオン濃度	87.0 ppm	93.0 ppm	
水素イオン濃度			6.95 pH
生物化学的酸素要求量			0.6 ppm
化学的酸素要求量			6.4 ppm
浮遊物質質量			1 ppm
窒素含有量			6 ppm
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた日付けとその内容(異常が認められた場合記入すること)			

残余の埋立容量(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号リ、産廃:規第12条の7の2 8号リ]

計測日	残余容量(m³)
令和7年6月25日	1,831,175.9 m³

施設の点検[一般:規第4条の5の2 4号ロ、ハ、ヘ及びト、産廃:規第12条の7の2 8号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	2025年6月9日	2025年6月9日	2025年6月9日	2025年6月9日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置が講じた年月日とその内容(異常が認められた場合のみ記入すること)	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。
その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置している。[一般:規第4条の5の2 4号チ、産廃:規第12条の7の2 8号チ]