

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (2025年8月度)

対象期間: 2025 年 8 月 1 日 ~ 2025 年 8 月 31 日

埋立廃棄物の種類及び数量[一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ]

種 類		数量(単位)	
一 般 廃 棄 物	焼却灰	3,134.230	(t /月)
	ごみ	390.900	(t /月)
	特定一般廃棄物(焼却灰)	85.020	(t /月)
	特定一般廃棄物(ばいじん)	933.260	(t /月)
	一般廃棄物 小計	4,543.410	(t /月)
産 業 廃 棄 物	燃え殻	392.630	(t /月)
	汚泥	319.060	(t /月)
	廃プラスチック	442.290	(t /月)
	廃プラスチック(非飛散性)	0.020	(t /月)
	紙くず	-	(t /月)
	木くず	8.300	(t /月)
	繊維くず	-	(t /月)
	動植物性残さ	-	(t /月)
	金属くず	1.960	(t /月)
	金属くず(非飛散性)	-	(t /月)
	ガラス陶磁器くず	1,030.090	(t /月)
	ガラス陶磁器くず(非飛散性)	1.130	(t /月)
	ガラス陶磁器くず(水銀使用製品)	-	(t /月)
	鋳さい	52.130	(t /月)
	がれき類	284.580	(t /月)
	がれき類(非飛散性)	0.600	(t /月)
	動物の死体	-	(t /月)
	ばいじん	193.210	(t /月)
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)	-	(t /月)
	廃石綿等(特別管理廃棄物)	-	(t /月)
	特定産業廃棄物(燃え殻)	-	(t /月)
	特定産業廃棄物(ばいじん)	-	(t /月)
産業廃棄物 小計		2,726.000	(t /月)
合 計		7,269.410	(t /月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
分析結果が得られた日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
分析結果	計量証明の添付	計量証明の添付	計量証明の添付
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な処置を講じた年月日とその内容(異常が認められた場合記入すること)			

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
採取日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
分析結果が得られた日	2025年8月21日	2025年8月21日	2025年8月21日
電気伝導率	106.0 ms/m	113.7 ms/m	
塩化物イオン濃度	83.0 ppm	89.0 ppm	
水素イオン濃度			6.92 pH
生物化学的酸素要求量			0.5未満 ppm
化学的酸素要求量			6.5 ppm
浮遊物質質量			2 ppm
窒素含有量			8 ppm
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた日付けとその内容(異常が認められた場合記入すること)			

残余の埋立容量(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号リ、産廃:規第12条の7の2 8号リ]

計測日	残余容量(m³)
令和7年6月25日	1,831,175.9 m³

施設の点検[一般:規第4条の5の2 4号ロ、ハ、ヘ及びト、産廃:規第12条の7の2 8号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	2025年8月4日	2025年8月4日	2025年8月4日	2025年8月4日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置が講じた年月日とその内容(異常が認められた場合のみ記入すること)	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。
その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置している。 [一般:規第4条の5の2 4号チ、産廃:規第12条の7の2 8号チ]