

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (2026年8月度)

対象期間: 2026 年 8 月 1 日 ~ 2026 年 8 月 31 日

埋立廃棄物の種類及び数量[一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ]

種 類		数量(単位)	
一 般 廃 棄 物	焼却灰	3,529.030	(t /月)
	ごみ	407.100	(t /月)
	特定一般廃棄物(焼却灰)	35.640	(t /月)
	特定一般廃棄物(ばいじん)	842.510	(t /月)
	一般廃棄物 小計	4,814.280	(t /月)
産 業 廃 棄 物	燃え殻	471.880	(t /月)
	汚泥	437.250	(t /月)
	廃プラスチック	361.710	(t /月)
	廃プラスチック(非飛散性)	-	(t /月)
	紙くず	-	(t /月)
	木くず	2.390	(t /月)
	繊維くず	-	(t /月)
	動植物性残さ	-	(t /月)
	金属くず	6.390	(t /月)
	金属くず(非飛散性)	-	(t /月)
	ガラス陶磁器くず	1,238.480	(t /月)
	ガラス陶磁器くず(非飛散性)	-	(t /月)
	ガラス陶磁器くず(水銀使用製品)	-	(t /月)
	鋳さい	34.730	(t /月)
	がれき類	282.100	(t /月)
	がれき類(非飛散性)	1.400	(t /月)
	動物の死体	-	(t /月)
	ばいじん	548.900	(t /月)
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)	-	(t /月)
	廃石綿等(特別管理廃棄物)	-	(t /月)
	特定産業廃棄物(燃え殻)	-	(t /月)
	特定産業廃棄物(ばいじん)	-	(t /月)
	産業廃棄物 小計	3,385.230	(t /月)
合 計		8,199.510	(t /月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
分析結果が得られた日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
分析結果	計量証明の添付	計量証明の添付	計量証明の添付
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な処置を講じた年月日とその内容(異常が認められた場合記入すること)			

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
採取日	2026年8月19日	2026年8月19日	2026年8月19日
分析結果が得られた日	2026年9月1日	2026年9月1日	2026年9月1日
電気伝導率	104.3 ms/m	109.8 ms/m	
塩化物イオン濃度	100.0 ppm	99.0 ppm	
水素イオン濃度			7.55 pH
生物化学的酸素要求量			1.3 ppm
化学的酸素要求量			5.5 ppm
浮遊物質			3 ppm
窒素含有量			19 ppm
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた日付けとその内容(異常が認められた場合記入すること)			

残余の埋立容量(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号リ、産廃:規第12条の7の2 8号リ]

計測日	残余容量(m³)
令和8年6月24日	1,744,631.7 m³

施設の点検[一般:規第4条の5の2 4号ロ、ハ、ヘ及びト、産廃:規第12条の7の2 8号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	2026年8月7日	2026年8月7日	2026年8月7日	2026年8月7日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置が講じた年月日とその内容(異常が認められた場合のみ記入すること)	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。
その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置している。 [一般:規第4条の5の2 4号チ、産廃:規第12条の7の2 8号チ]