

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型] (2024年9月度)

対象期間: 2024年 9月 1日 ~ 2024年 9月 30日

埋立廃棄物の種類及び数量[一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ]

種 類		数量(単位)	
一 般 廃 棄 物	焼却灰	2,328.030	(t /月)
	ごみ	600.680	(t /月)
	特定一般廃棄物(焼却灰)	46.140	(t /月)
	特定一般廃棄物(ばいじん)	2,021.100	(t /月)
	一般廃棄物 小計	4,995.950	(t /月)
産 業 廃 棄 物	燃え殻	302.750	(t /月)
	汚泥	376.100	(t /月)
	廃プラスチック	564.390	(t /月)
	廃プラスチック(非飛散性)		(t /月)
	紙くず		(t /月)
	木くず	7.500	(t /月)
	繊維くず		(t /月)
	動植物性残さ		(t /月)
	金属くず	2.730	(t /月)
	金属くず(非飛散性)		(t /月)
	ガラス陶磁器くず	1,497.020	(t /月)
	ガラス陶磁器くず(非飛散性)	0.050	(t /月)
	ガラス陶磁器くず(水銀使用製品)		(t /月)
	鋳さい	52.130	(t /月)
	がれき類	577.320	(t /月)
	がれき類(非飛散性)	0.160	(t /月)
	動物の死体		(t /月)
	ばいじん	168.250	(t /月)
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)		(t /月)
	廃石綿等(特別管理廃棄物)	0.100	(t /月)
	特定産業廃棄物(燃え殻)		(t /月)
	特定産業廃棄物(ばいじん)		(t /月)
産業廃棄物 小計		3,548.500	(t /月)
合 計		8,544.450	(t /月)

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
分析結果が得られた日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
分析結果	計量証明の添付	計量証明の添付	計量証明の添付
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	
必要な処置を講じた年月日とその内容(異常が認められた場合記入すること)			

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号ニ及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号ニ及びホ]

	地下水等		放流水
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
採取日	2024年9月18日	2024年9月18日	2024年9月18日
分析結果が得られた日	2024年10月3日	2024年10月3日	2024年10月3日
電気伝導率	103.8 ms/m	109.8 ms/m	
塩化物イオン濃度	83.0 ppm	86.0 ppm	
水素イオン濃度			7.56 pH
生物化学的酸素要求量			0.5未満 ppm
化学的酸素要求量			3.8 ppm
浮遊物質			4 ppm
窒素含有量			11 ppm
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	
必要な措置を講じた日付けとその内容(異常が認められた場合記入すること)			

残余の埋立容量(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号リ、産廃:規第12条の7の2 8号リ]

計測日	残余容量(m³)
令和6年9月30日	1,897,561.8 m³

施設の点検[一般:規第4条の5の2 4号ロ、ハ、ヘ及びト、産廃:規第12条の7の2 8号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	2024年9月30日	2024年9月30日	2024年9月30日	2024年9月30日
異常の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置が講じた年月日とその内容(異常が認められた場合のみ記入すること)	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。
その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置している。[一般:規第4条の5の2 4号チ、産廃:規第12条の7の2 8号チ]